

RAPPORTO SINTETICO DI PROVA 1 DI 2

Misurazione in laboratorio delle prestazioni, in libera installazione, conformemente ai requisiti dell'appendice A della **UNI 11979:2025**
Superficie totale del campione di prova = area 2,05 m² - lunghezza perimetrale 5,76 m – area per test acustico 0,24 m²

Permeabilità all'aria

Nessuna perdita rilevata in tutti i punti di pressione testati, da 0 a ± 500 Pa

0,00 m³/hm

Metodo di prova: UNI EN 12114:2001

Tenuta all'acqua

Classificazione ottenuta secondo la UNI EN 12208

E1200

Metodo di prova: UNI 11979:2025

Resistenza al carico del vento

Classificazione della freccia frontale

AAA

Requisiti di sicurezza

CONFORME

Metodo di prova: UNI 11979:2025

Potere fonoisolante

Indice di valutazione

R_w (C; C_{tr}) = 47 (-4; -11) dB

Metodo di prova: EN ISO 10140-2:2021 · EN ISO 10140-4:2021 · EN ISO 717-1:2020

Isolamento acustico normato

Indice di valutazione di piccoli elementi

D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 63 (-3; -10) dB

Metodo di prova: EN ISO 10140-2:2021 · EN ISO 10140-4:2021 · EN ISO 717-1:2020

Tutti i risultati di prova, indicati nel presente rapporto, sono contenuti nei rapporti di prova 6M/2025 e 1MR/2026